

УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_ Г.П.Куклин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010г

## ИНСТРУКЦИЯ

### о мерах пожарной безопасности в здании ФВПО

#### I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности является обязательной для исполнения всеми должностными лицами и работниками.
2. Инструкция разработана на основе Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. №313 и Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3. Все лица, поступившие на работу, должны допускаться к исполнению своих должностных обязанностей только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности.
4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в Правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), в «Техническом регламенте...» и в Инструкции, несут в соответствии с законодательством РФ руководители учреждений и их структурных подразделений, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – ответственные за обеспечение пожарной безопасности).
5. Руководители структурных подразделений, а также ответственные за обеспечение пожарной безопасности содействуют своевременному выполнению норм и правил пожарной безопасности, предписаний, постановлений и других требований государственных инспекторов по пожарному надзору, предложений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органа управления образованием.
6. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности разрабатывают инструкции о мерах пожарной безопасности непосредственно для объектов на основе Правил пожарной безопасности в РФ, других нормативно-технических, нормативных документов в области пожарной безопасности, с учетом специфики пожарной безопасности объектов.

#### II .Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

7. На каждом объекте на видном месте должны быть вывешены таблички в указание номера телефона пожарной команды, инструкция ответственного за противопожарное состояние объекта, памятка действий должностного лица при возникновении пожара и меры по его предотвращению.
8. На каждом объекте должны быть:
  - 1) Установлены противопожарный режим и места для курения, оборудованные металлическими урнами и знаками безопасности «Место для курения», порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и при пожаре и порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
  - 2) Разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. Все лица, исполняющие обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть ознакомлены с планом эвакуации.
9. Должностные лица обязаны соблюдать:
  - 1). Требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим на рабочих местах;
  - 2) Меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и т.д.), предметами бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими пожароопасными веществами и материалами.

#### III. Содержание объектов

10. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой – очищенными от снега и льда.
11. Противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) объектов, устройства для самозакрывания дверей должны быть в исправном состоянии.
12. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
13. При реконструкции зданий и перепланировке помещений, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих СНиПов.
14. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов по вопросам пожарной безопасности.
15. Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует остеклить, их двери содержать в исправном состоянии. На дверях должны быть указаны места хранения ключей.
16. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.
17. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.
18. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в помещениях должны быть надежно прикреплены к полу.
19. При эксплуатации зданий и помещений запрещается:
  - 1) Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества и материалы;
  - 2) Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и др.;
  - 3) Оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и вентиляционных камер;
  - 4) Снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;
  - 5) Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;
  - 6) Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков в помещениях и на лестничных клетках, а также использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении;
  - 7) Фиксировать в открытом положении самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах;
  - 8) Пользоваться поврежденными электроустановками;
  - 9) Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных их конструкцией;

10) Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;

11) Использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

12) Использовать пожарные насосы и рукава пожарных кранов для хозяйственных нужд.

#### IV. Содержание первичных средств пожаротушения.

20. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения в соответствии с нормами. Необходимо не реже одного раза в год производить перемотку пожарных рукавов.

21. Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для опломбирования.

22. Необходимо проверять с записью в журнале исправность задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, не реже двух раз в год, а пожарных насосов – ежемесячно.

23. Объекты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения согласно приложению 3 ППБ 01-03.

24. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых лучей и непосредственного воздействия отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах. Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

25. Требованиям к выбору, размещению и техническому обслуживанию огнетушителей изложены в нормах пожарной безопасности (НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

#### V. Действия должностных лиц при пожаре

26. Каждое должностное лицо при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление и т.п.) обязано:

1) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (или 7-52-26), своему непосредственному руководителю (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию);

2) оповестить о пожаре должностных лиц, находящихся в помещении, закрыть окна, двери;

3) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей;

4) в случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации.

27. Руководитель структурного подразделения и ответственный за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

1) доложить о случившемся своему непосредственному начальнику;

2) повторно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану;

3) проверить включение в работу систем автоматической пожарной защиты и дымоудаления;

4) руководить тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

5) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, знающее планировку помещений, расположение подъездных путей и водоисточников;

6) вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь и другие аварийные службы города.

#### VI. Обязанности ответственного за противопожарное состояние помещения

28. Ответственный за противопожарное состояние помещения обязан:

1) следить за соблюдением должностными лицами требований Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), Технического регламента... в помещении;

2) не допускать курения на рабочих местах в помещении;

3) требовать от должностных лиц своевременной уборки рабочих мест от горючих материалов и отключения электроприборов от сети по окончании рабочего дня;

4) следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных средств пожаротушения;

5) информировать руководство о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.

#### VII. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения

29. При использовании огнетушителя ОУ-5 следует:

1) направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток углекислоты на очаг горения;

2) соблюдать меры безопасности (не брать за раструб голыми руками, так как его температура достигает минус 80 градусов);

3) огнетушитель не переворачивать и не держать горизонтально.

30. При использовании огнетушителя ОП-5 следует:

1) поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;

2) взять ствол, нажать на рукоятку, направить струю на очаг пожара и тушить пламя с расстояния не более 3 метров.

31. При тушении очага пожара:

1) боевой расчет №1 должен отключить электроэнергию, сорвать пломбу, открыть дверцу, проверить надежность крепления рукава с краном, плавно повернуть маховик крана и убедиться в поступлении воды в рукав, нажать кнопку дистанционного включения пожарного насоса;

2) боевой расчет №2 должен раскатать в направлении очага горения пожарный рукав, направить ствол на очаг горения, крепко удерживая его двумя руками.